

Заключение

выдано ООО «Реал-центр» от " 22 " 12 2013 года

о возможности обеспечения доступности для маломобильных групп населения объекта:
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №14 г. Сочи
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Яна Фабрициуса,
д. 2/16а

Объект расположен в стеснённых условиях городской среды.

МДОУ детский сад № 14 размещается в двухэтажном здании, построенного в 60-е годы XX века. Вместимость – 150 чел. (6 групповых).

Конструкции здания – кирпичные несущие и ограждающие стены, сборные железобетонные перекрытия. Железобетонного каркаса в конструкциях здания не обнаружено.

Перемещение стен и перегородок в плане, как и расширение проемов в несущих стенах, недопустимо, т.к. можно нарушить конструктивную прочность здания. МДОУ детский сад № 14 имеет свою территорию, на которой размещена хозяйственная зона и игровые детские площадки с навесами от дождя. Вход в детский сад размещен со стороны проезда к жилым домам. Ширина внутренних и входных дверей в свету – равна или более 900 см, ширина дверей в подсобные помещения и санузлы равна 900 см. Прием детей производится в раздевальной комнате возле вестибюля. Улица Яна Фабрициуса является улицей районного значения. Разница отметок уровня тротуара и верхнего уровня крыльца составляет менее 0,280 м. На 2-й этаж здания ведет лестница шириной 1,3 м и ступеньками 150х300 см.

В соответствии с требованиями норм для обеспечения доступности для инвалидов-колясочников СП 59.13330.2012 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» необходимо предусмотреть пандус с уклоном 5%. По расчету длина пандуса должна составлять - 5,6 м.

Исходя из вышеизложенного, реконструкция территории и объекта МДОУ детский сад № 14 для беспрепятственного передвижения и обеспечения доступности МГН возможна, исключая категорию «К», а именно:

1. Выполнить работы по устройству пандуса входной группы с учетом всех требований СП 59.13330.2012;
2. Провести капитальный ремонт пешеходных дорожек на территории детского сада с учетом требований СП 59.13330.2012;
3. В связи с невозможностью обеспечения полной доступности объекта: МДОУ детский сад №14, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Яна Фабрициуса, д. 2/16а, для инвалидов-колясочников на 2-й этаж здания, необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие удовлетворение потребностей инвалидов - колясочников на 1-ом этаже и мероприятия по созданию условий полной доступности объекта для других категорий инвалидов на всех уровнях здания.
4. Издать приказ по Учреждению, кто из персонала будет ответственным за обслуживание МГН категории «К» на втором этаже здания.
5. Использовать рельефные знаки и таблички со шрифтами Брайля на дверях кабинетов и групповых комнат для занятий (номер кабинета или комнаты, название и т.д.);
6. Предусмотреть на парковке автомобиль место для стоянки машины инвалида-колясочника. Место должно иметь соответствующую разметку.

Директор ООО «Реал-центр»

В. В. Радченко

Утверждаю:

Заведующая МДОУ ДС № 14

Л. П. Кукуян

(М. П. подпись)

« 22 » 12 2013г.

Согласовано:

Председатель общественной организации
организации Краснодарской организации
инвалидов-колясочников г. Сочи
«Возрождение»

Д. М. Тамаришвили

(М. П. подпись)

« 22 » 12 2013г.